

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и
Руднянскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403601, Волгоградская область, р.п. Рудня, ул. Красная, 60, e-mail: Tamarov@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 93

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Жирновский
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

центр детского творчества» Жирновского муниципального района Волгоградской области

(далее – МБУДО «Жирновский ЦДТ»)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) главного государственного инспектора
Еланского, Жирновского и Руднянского районов Волгоградской области по пожарному надзору
А.В. Клыгина № 93 от «29» июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона

(наименование органа ГПН)

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени 01 августа 2019 г.
с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., августа 2019 г. с ч. мин. до ч. мин.,

общей продолжительностью 2 часа в течение 1 рабочих дней

проведена **внеплановая** проверка Государственным инспектором Еланского, Жирновского и
Руднянского районов Волгоградской области по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по
Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по
Волгоградской области старшим лейтенантом внутренней службы Кутыгиным Алексеем
Андреевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

(объектах), территории МБУДО «Жирновский ЦДТ» по адресу: 403791, Волгоградская область,
Жирновский район, г. Жирновск, ул. Советская, 25

совместно с Директором МБУДО «Жирновский ЦДТ» Моровым Сергеем Александровичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Руководителю организации обеспечить проведение проверки	п. 21 «Правил противопожарного режима», утвержденных	До 20.08.19г.	

состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения и стен актового зала с составлением акт (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Еланского, Жирновского и Руднянского
района Волгоградской области
по пожарному надзору - инспектор ОНДиПР по
Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД
и ПР Главного Управления МЧС России по
Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)
А.А. Кутыгин

(государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

инспектор С.А. Морев

(подпись)
«01» 08 2019 г.

Иг

(должность, фамилия, инициалы)