



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Волгоградской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и  
Руднянскому районам

403791, Волгоградская область, г. Жирновск, Промышленная зона, участок, № 8

E-mail: zirnovsk@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
"22" сентября 2023 г., 11 час. 00 мин. № 017/33 (2309/016-34/16-П)
(дата и время составления акта)
Волгоградская область, Жирновский район, г. Жирновск, ул. Советская, д. 25
(место составления акта)
<b>Акт выездной проверки</b>
плановой
(плановой/внеплановой)
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам (далее – ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области Тамарова Петра Владимировича, № 017/33 (2309/016-34/16-П) от 06.09.2023 г., КНМ 34230061000203551831
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
1) Государственным инспектором ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области Корень Анной Араратовной
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:
1) нет
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
1) нет
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений и территории  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
Волгоградская область, Жирновский район, г. Жирновск, ул. Советская, д. 25  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

8. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Жирновский центр детского творчества» Жирновского муниципального района Волгоградской области (далее - МБУ ДО «Жирновский ЦДТ», ИНН 3407008094, ОГРН 1023404976682, юридический адрес: 403791, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Советская, д. 25

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с "22" сентября 2023 г., 09 час. 00 мин. по "22" сентября 2023 г., 11 час. 00 мин.  
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " Г., час. мин. по " " Г., час. мин.  
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил (часы, минуты):  
1 рабочий день / 2 рабочих часа / 00 мин  
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) опрос
- 3) получение письменных объяснений
- 4) истребование документов
- 5) отбор проб (образцов)
- 6) инструментальное обследование
- 7) экспертиза
- 8) испытание
- 9) экспертиза
- 10) эксперимент

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: с "22" сентября 2023 г., 09 час. 00 мин. по "22" сентября 2023 г., 11 час. 00 мин.  
по месту; Волгоградская область, Жирновский район, г. Жирновск, ул. Советская, д. 25  
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

-----  
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:  
Проектная документация на проведение работ по строительству, реконструкции или перепланировке здания (-й), помещения (-й), а также капитальному ремонту в случае его проведения;  
Технический (-ие) паспорт (-а) зданий (помещений) с экспликацией;  
Проектная и техническая документация, в том числе результаты пусконаладочных испытаний на

(лиц) за обеспечение пожарной безопасности на объекте (-ах) защиты (при назначении такого лица);

Распорядительный документ руководителя организации по организации круглосуточного дежурства обслуживающего персонала на объекте (-ах) защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану);

Документы, определяющие порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, а также подтверждающие проведение соответствующего обучения (инструктажей);

Инструкция о мерах пожарной безопасности;

Документы организации, подтверждающие проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении (протокол, акт, записи в журнале и др.);

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (при его ведении на бумажном носителе);

Расчет количества одновременно находящихся людей в зальных помещениях (при наличии)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1) на объекте отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, покрытия полов путей эвакуации (п. 25 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);
- 2) на объекте защиты не обеспечено проведение огнезащитной обработки строительных деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным покрытием (п. 13 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);
- 3) на объекте защиты не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных панелей стен актового зала огнезащитным покрытием (п. 13 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);
- 4) руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);
- 5) на объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" (п. 11 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);
- 6) на объекте защиты не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);
- 7) на объекте защиты не вносится информация о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);
- 8) на объекте защиты не вносится информация о проведении инструктажей записи м проведении практических отработок противопожарного инструктажа (п.22 Приказа МЧС России №806 от 17.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»);

оборудование объекта (-ов) защиты системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны, автоматического пожаротушения, противодымной защиты, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (далее – системы противопожарной защиты)), а также на заполнение проемов в противопожарных преградах (противопожарными дверьми, люками, шторами, экранами, занавесами);

Инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, которыми оборудован (-ы) объект (-ы) защиты;

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации;

Документы, свидетельствующие о проведении ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (в случае эксплуатации указанных средств сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности их дальнейшей эксплуатации);

Техническая документация изготовителя на огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре (при их наличии);

Распорядительный документ руководителя организации или иного должностного лица организации, уполномоченного руководителем, определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (при их наличии);

Акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (при их наличии);

Документы, подтверждающие исправное состояние и требуемый расход воды наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации (при его наличии);

Документы, подтверждающие исправное состояние и требуемый расход воды внутреннего противопожарного водопровода (при его наличии);

Документы, подтверждающие исправное состояние и работоспособность задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств (при их наличии);

Техническая документация изготовителя на средства огнезащиты (составы, лаки, краски и др.), примененные на объекте защиты при проведении огнезащитной обработки чего либо, в том числе сертификаты (декларации) соответствия;

Техническая документация производителя огнезащитных работ на проведенные работы по огнезащитной обработке чего либо, в том числе приемо-сдаточные акты;

Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия;

Протоколы проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;

Документация (сертификаты (декларации)), подтверждающая показатели пожарной опасности облицовочных и декоративно-отделочных материалов, примененных для отделки стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, зальных помещений, а также наружных стен зданий. Указанная документация предоставляется с указанием мест где и дат когда применен для отделки материал);

Документация (сертификаты (декларации)), подтверждающая показатели пожарной опасности транспарантов и баннеров, а также других рекламных элементов и конструкций, размещенных на фасадах зданий и сооружений;

Документы, подтверждающие проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок;

Заводские паспорта огнетушителей, установленных на объекте (-ах) защиты;

Распорядительный документ руководителя организации о назначении ответственного (-ых) лица

9) На объекте защиты отсутствует на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, в том числе пути эвакуации (Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз- на лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу; на стенах ведущих по направлению к эвакуационному выходу на 1 и 2 этажах учреждения) (п. 36 ППП № 1479 от 16.09.2020 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

10) Руководитель, ответственный за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты не обучен по программам дополнительного профессионального образования (П.3 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области

Корень Анна Араратовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области Корень Анна Араратовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

✓ *Фирменгир Альбушо, Ширинтине Ураи, С.А. - 8000*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) \*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале \*

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-

